



TENNACOLA SpA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Prot. n.

S.Elpidio a Mare, 11/02/2020

Spett.le

Comune di Petriolo
Ufficio urbanistica
Piazza S. Martino, 1
62010 Petriolo (MC)
Pec: comunepetriolomc@legalmail.it

Oggetto	“VARIANTE PARZIALE AL PRG” PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DI UN’AREA AGRICOLA ep, AI SENSI DELL’ART.2 DELLA L.R.N. 25/2017
---------	--

In riferimento alla richiesta in oggetto, esaminata la documentazione tecnica relativa all’urbanizzazione dell’area destinata a zona FV2 – verde attrezzato per lo sport e a zona FA2 – zona per attrezzature di interesse generale, si comunica che ci sono interferenze con linee fognarie e linee acquedotto.

Le condotte idriche presenti nell’area oggetto di intervento, fiancheggiano via Dell’Artigianato e pertanto al fine di realizzare le opere di urbanizzazione dell’area, dovrà essere realizzato un nuovo allaccio sulla condotta esistente in PEAD dn 90 .

Per quanto riguarda la pubblica fognatura, l’area in oggetto è servita da collettori fognari comunali dotati di idoneo impianto di depurazione denominato “CASTELLETTA”, pertanto le nuove strutture potranno collegarsi al collettore in oggetto solo dopo l’ottenimento del nulla osta di Tennacola Spa, da richiedere presso i nostri uffici utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.tennacola.it.

Si precisa che la posizione delle infrastrutture è indicativa e per l’esatta localizzazione è necessaria una verifica da parte del personale addetto con adeguata strumentazione.

La cartografia aziendale è in fase di aggiornamento e per alcune zone del territorio comunale si rende opportuna una verifica più approfondita da concordare con questa Società.

Si ricorda inoltre che lo spostamento delle condotte, viste le interferenze delle linee fognarie e le linee dell’acquedotto che ricadono all’interno della zona di urbanizzazione, sono a carico del Comune.

Tennacola S.p.A. rilascia parere favorevole all’esecuzione dell’opera.

Si allega planimetria.

Cordiali Saluti

